



РЕШЕНИЕ № 002-ОС/2013 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (ДВ, бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ, бр. 77 от 9 Октомври 2012 г.) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.), представено уведомление с вх. № КД-01-5151/19.11.2012 г. и допълнителна информация внесена на 12.12.2012 г.

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Основен ремонт на ВЛ 20 kV „Дъбовик“ между П/С 110/20kV „Пещера“ и стълб № 26 и на отклонението от стълб № 26 до ТП „Военно поделение“ в землището на гр. Пещера, община Пещера, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете – предмет на опазване в защитени зони от Националната екологична мрежа/“НАТУРА 2000“.

Местоположение: въздушната линия е със следните координати на стълбовете:

Координати на частта от въздушна линия (ВЛ) 20 kV „Дъбовик“ предвиждана за ремонт (Координатна система 1970 г.)					
№	X	Y	№	X	Y
1	4531241.173000	8579692.009000	14	4531143.881000	8581241.911000
2	4531242.331000	8579840.653000	15	4531135.831000	8581355.819000
3	4531235.298000	8579944.759000	16	4531129.060000	8581453.563000
4	4531225.594000	8580084.011000	17	4531121.647000	8581559.156000
5	4531217.900000	8580191.595000	18	4531114.204000	8581664.204000
6	4531213.118000	8580254.194000	19	4531086.488000	8582053.956000
7	4531203.506000	8580392.147000	20	4531079.182000	8582161.737000
8	4531194.046000	8580528.513000	21	4531071.148000	8582269.568000
9	4531184.620000	8580662.515000	22	4531061.815000	8582405.171000
10	4531178.218000	8580748.465000	23	4531052.151000	8582540.694000
11	4531171.260000	8580853.253000	24	4531049.551000	8582581.072000
12	4531163.237000	8580972.747000	25	4531034.189000	8582788.070000
13	4531154.038000	8581105.635000			

в землището на град Пещера, община Пещера, област Пазарджик. Така описаното трасе не попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Намира се в близост до следните защитени зони:

- отстои на не по-малко от 1,5 km от защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835 /17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108 /2008 г.)

- отстои на не по-малко от 1,7 km от защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр.85/2007 г.);

Възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ АД с адрес гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37

Характеристика на ИП:

1. Предвижда се извършване на основен ремонт на съществуващата въздушна линия 20 kV „Дъбовик“ между П/С 110/20kV „Пещера“ и стълб № 26 и на отклонението от стълб № 26 до ТП „Военно поделение“, което ще включва подмяна на съществуващите стълбове и проводници, при което ще се запазят местата на съществуващите стълбове. Новите изолатори ще бъдат обезопасени срещу възможността за електрически удар на капащи върху тях птици, чрез изолационни накладки.
2. ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.
3. Представеното инвестиционно предложение не подлежи на задължителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване за необходимостта от извършване на ОВОС, тъй като не попада в обхвата на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните мотиви:

1. Предвижда се единствено ремонт на съществуваща въздушна линия, при което няма да се променя местоположението на стълбовете.
2. Трасето не попада в границите на защитени зони.
3. Новите изолатори ще бъдат обезопасени срещу възможността за електрически удар на капащи върху тях птици, чрез изолационни накладки.
4. На основание гореизложеното, осъществяването на ИП няма да:
 - 4.1. наруши благоприятният природозащитен статус на видовете - предмет на опазване на намиращите се в близост защитени зони;
 - 4.2. окаже отрицателно кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на намиращите се в близост защитени зони;
 - 4.3. доведе до нарушаване на целостта, структурата и функциите на намиращите се в близост защитени зони.

Осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) „Основен ремонт на ВЛ 20 kV „Дъбовик“ между П/С 110/20kV „Пещера“ и стълб № 26 и на отклонението от стълб № 26 до ТП „Военно поделение“, се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. Новите изолатори да бъдат обезопасени срещу възможността за електрически удар на капащи върху тях птици, чрез изолационни накладки.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пазарджик по реда на Административен - процесуалния кодекс.

При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно-наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.

Решението губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му, възложителят не започне действия по осъществяването на инвестиционното предложение.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

Дата: 07.01.2013 г.

