



РЕШЕНИЕ № 006-ОС/2020 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.), във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата, представено уведомление с вх. № ПД-01-13/15.01.2020 г. и доп. информация с вх. № ПД-01-13-(4)/10.02.2020 г.

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на праг за укрепване на ел. кабел 20 kV, преминаващ под река Луда Яна“ в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик осъществяването, на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“, в частност на защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр.21 /09.03.2007 г.).

Местоположение: Бетоновият праг под река Луда Яна ще се изгради на около 3 км източно от гр. Пазарджик и южно от НК „Паша арк“, при точки с координати:

1. N 42°10'39.838" E 24°23'23.333" Кота: 197.9
2. N 42°10'39.375" E 24°23'24.532" Кота: 197.9

Съгласно горесцитираните координати ИП ще засегне поземлен имот (ПИ) с идентификатор 46749.140.108 (стар ПИ № 001438), по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Имотът е с трайно предназначение „Територия, заета от води и водни обекти“ и начин на трайно ползване „Гранична река“.

Възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД КЕЦ Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. „Ген. Гурко“ № 4

Обща информация за предложеното ИП:

Така заявеното ИП не попада под разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съответно не подлежи на регламентираните по реда на Глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО), но попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С писмо изх. № ПД-01-13-(3)/03.02.2020 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик възложителят е уведомен, че предвид териториалния обхват на ИП и характера на предвидените с него дейности, компетентният орган е преценил, че следва да се извърши преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони по реда на Глава втора, Раздел III от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесеното уведомление, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС* и внесената допълнителна информация към него, бетоновия праг предмет на ИП попада в границите на защитена зона от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *ЗБР*, както следва:

- BG0000426 „Река Луда Яна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр.21 /09.03.2007 г.).

Бетоновият праг, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-20(1)/28.01.2020 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), *ЗВ* и постигане на целите на околната среда.

Характеристика на ИП:

Предмет на настоящото ИП е изграждане на ново съоръжение за защита целостта на ел. кабел 20 kV при пресичането на река Луда Яна в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Това се налага поради липса на укрепително съоръжение и прокопаването на кабела в следствие на високите води. За укрепването му ще се изградят хидравличен праг с височина 1,40 м, енергогасител, водобойна стена, рисберма, дънен праг и рибен проход. За реализиране на настоящото ИП няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните мотиви:

1. При извършена справка в Единната информационна система „Натура 2000“, ИП няма да засегне природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“;
2. Отчитайки характерът на предвидените в ИП дейности, не се очаква увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата „Натура 2000“;
3. Типът на обекта, предвиждащ изграждането на бетонов праг не предполага значително влошаване качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове предмет на опазване в защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“;
4. Усвояването на територията не предполага промяна на жизненоважни фактори, определящи функциите на местообитанията и екосистемите използвани от видовете предмет на опазване в защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“. Не се създава трайна преграда, която да фрагментира

миграционни пътища на видове, както и не се очакват необратими и дълготрайни негативни въздействия върху видовия състав на характерната за района флора и фауна, предмет на опазване в защитени зони, респективно до намаляване числеността и плътността на популациите им;

5. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

Настоящото ИП се съгласува при следните условия:

1. Да не се провеждат сечи и изкореняване на крайречна растителност извън сервитута на дюкера;
2. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по ИП;
3. Да се изгради рибен проход, като се препоръчва избор на тип „близък до природата“, съгласно мярка 7 в Приложение № 4 и основни изисквания в Приложение № 3, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2021-2026);
4. На етап издаване на разрешително по чл. 46 (1), т. 1, „б“ от Закона за водите, да се съгласува изготвения проект за рибен проход с Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“;
5. Издаденото разрешително за ползване на воден обект на основание 46 (1), т. 1 от Закона за водите за изграждане на хидравличен праг.

При констатиране на неизпълнение на даденото условие, посочено в настоящото решение, виновните лица носят административно-наказателна отговорност съгласно чл. 128 б от *Закона за биологичното разнообразие*.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 - дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пазарджик по реда на Административно-процесуалния кодекс.

На основание чл. 31, ал. 24 от *Закона за биологичното разнообразие* решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата от издаването му, възложителят не започне действия по осъществяването на ИП.

Дата: 12.02.2020 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

